

Фітинги різьбові

FADO FITT BRASS



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Латунні різьбові з'єднувальні деталі використовуються для створення роз'ємних різьбових з'єднань на трубопроводах холодного питного, господарського та гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря та на технологічних трубопроводах, що транспортують газ та рідини, неагресивні до матеріалу з'єднувачів.

2. Асортимент

Тип	1/2"	3/4"	1"	1*1/4"	1*1/2"	2"
N	N 01 B	N 02 B	N 03 B			
	N 13 B 3/8"x1/2"	N 1 0 B 1/2"x3/4"	N 11 B 1/2"x1"			
			N 12 B 3/4"x1"			
M	M 01 B	M 02 B	M 03 B			
	M 13 B 3/8"x1/2"	M 1 4 B 1/2"x3/4"	M 11 B 1/2"x1"			
			M 12 B 3/4"x1"			
ZV	ZV 01 B	ZV 02 B	ZV 03 B			
ZN	ZN 01 B	ZN 02 B	ZN 03 B			
P	P 03 B 3/8"x1/2"	P 04 B 1/2"x3/4"	P 01 B 1/2"x1"			
			P 02 B 3/4"x1"			
PF	PF 04 B 3/8"x1/2"	PF 05 B 1/2"x3/4"	PF 01 B 1/2"x1"			
	PF 03 B 1/4"x1/2"		PF 02 B 3/4"x1"			


T	T01 B	T02 B	T03 B			
	T11 B	T04 B 1/2"x3/4" x 3/4"				
	T21 B					
	T31 B					
	T41 B					
	T51 B					
U	U01 B	U02 B	U03 B			
	U11 B	U12 B	U13 B			
	U21 B					
SN	SN01 B	SN02 B	SN03 B	SN04 B		
	SN11 B	SN12 B	SN13 B			

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	1/2" - 1"	1*1/4" - 2"
Номінальний тиск, бар	40	25
при температурі робочого середовища 120 °C	40	25
при температурі робочого середовища 200 °C	32	20
при температурі робочого середовища 250 °C	27	17


4. МАТЕРІАЛИ

Найменування елемента	Значення
Корпус	Латунь CW617N
Ущільнювачі	EPDM




5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


Артикул	G	A, мм
ZN01B	1/2"	17
ZN02B	3/4"	20
ZN03B	1"	24



Артикул	G	A, мм
ZV01B	1/2"	12,5
ZV02B	3/4"	14
ZV03B	1"	15




Артикул	G	A, мм
Mo1B	1/2"	27,5
Mo2B	3/4"	30,5
Mo3B	1"	37,5
Mo4	1*1/4"	46
Mo5	1*1/2"	52
Mo6	2"	62






Артикул	G1	G2	A, мм
M11B	1/2"	1"	32,5
M12B	3/4"	1"	34,5
M13B	3/8"	1/2"	28
M14B	1/2"	3/4"	30,5
M15	1"	1*1/4"	41
M16	1*1/4"	1*1/2"	46
M17	1"	1*1/2"	46
M18	3/4"	1*1/2"	44,5
M19	3/4"	2"	46
M20	1"	2"	47
M21	1*1/4"	2"	47
M22	1*1/2"	2"	46

Артикул	G	A, мм
No1B	1/2"	24
No2B	3/4"	26
No3B	1"	28
No4	1*1/4"	41
No5	1*1/2"	41




Артикул	G1 x G2 x G3	A, мм	B, мм
T01B	1/2"	52	26
T02B	3/4"	60	30
T03B	1"	64	32
T04B	1/2" x 3/4" x 1/2"	56	27

No6	2"	44
-----	----	----




Артикул	G1	G2	A, мм
N10B	1/2"	3/4"	27
N11B	1/2"	1"	31,5
N12B	3/4"	1"	31,5
N13B	3/8"	1/2"	25


Артикул	G	A, мм	B, мм
T 11B	1/2"	46	30,5




Артикул	G	A, мм	B, мм
T 2 1B	1/2"	52,5	30,5




Артикул	G	A, мм	B, мм
T 4 1B	1/2"	62	31



Артикул	G	A, мм	B, мм
T 5 1B	1/2"	61	19




Артикул	G	A, мм	B, мм
T 3 1B	1/2"	51,5	19




Артикул	G	A, мм	B, мм
U01B	1/2"	24,5	24,5
U02B	3/4"	30,5	30,5


U03B	1"	36	36
------	----	----	----




Артикул	G	A, мм	B, мм
U11B	1/2"	32	34
U12B	3/4"	38,5	41,5
U13B	1"	46	46



Артикул	G	A, мм	B, мм
U 2 1B	1/2"	35,5	35,5



Артикул	G1	G2	A, мм
P01 B	1/2"	1"	26,5
P02 B	3/4"	1"	27,5
P03 B	3/8"	1/2"	19,5
P04 B	1/2"	3/4"	26,5




Артикул	G	A, мм	B, мм
SNo1B	1/2"	46,5	27
SNo2B	3/4"	50,5	33,5

SNo3B	1"	61,5	41,7
SNo4B	1*1/4	71	50


Артикул	G	A, мм	B, мм
SN11B	1/2"	51	32
SN12B	3/4"	58	37,5
SN13B	1"	71	49,5

Артикул	G1	G2	A, мм
P F 01 B	1/2"	1"	20
P F 02 B	3/4"	1"	20
P F 03 B	1/4"	1/2"	16
P F 04 B	3/8"	1/2"	16
P F 05 B	1/2"	3/4"	17,5



6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Оскільки різьбові з'єднання відносяться до розбірних, замоноличування в будівельні конструкції не допускається.



При з'єднанні фітингів з переходом на трубне різьблення до сталевго трубопроводу, довжина різьблення на сталевій трубі не повинна бути менше 20мм. В іншому випадку можливе пошкодження корпусу латунного з'єднувача через розклинювання при збігу різьблення на трубі.

Система трубопроводів повинна бути змонтована так, щоб фітинги не відчували поздовжніх та згинальних навантажень. Для цього в проекті мають бути вказані місця встановлення рухомих та нерухомих опор, а також компенсаторів.

Фітинги з переходом на трубне різьблення допускається приєднувати до елементів трубопровідної системи з герметизацією різьблення стрічкою ФУМ або сантехнічною поліамідною ниткою.

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З'єднувачі повинні експлуатуватися при температурі та тиску, викладених у таблиці технічних характеристик.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)