



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №  
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0042-22

**Термін дії**  
Срок действия / Term of validity  
**Сертифікат видано**  
Сертифікат видан /  
Certificate is issued to

з 14 лютого 2022 р. по 13 лютого 2024 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АПЕКС-КОМФОРТ»,  
код ЄДРПОУ 42035858,  
вул. Рибальська, буд. 13, офіс 4, Київ, 01011

**Продукція**  
Продукция /  
Production

Конвектори опалювальні водяні каналні підлогові  
ТМ «U-CON»: з природною конвекцією  
(з теплообмінниками), моделі: ЕК\*, ЕК2\*, НЕК\*,  
НЕК2\*, НЕК4\*, WEK\*, WEK2\*, WEK4\*;  
з примусовою конвекцією (з теплообмінниками та  
вентилятором), моделі: VK\*, VK2\*, VK DC\*, VK2  
DC\*, VKD\*, SVK\* (згідно з додатком),  
де замість «\*» можуть бути цифри, що позначають  
габаритні розміри

Код УКТЗЕД, ДК 016/  
Код УКТ ВЭД, ДК 016/  
UKT ZED code, DK 016  
**25.21**  
Код ДКПП/ Код ГКПУ/  
DKPP code

**Відповідає вимогам**  
Соответствует требованиям /  
Complies with the requirements

ДСТУ Б.В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) (пп. 4.3, 4.4, 5.2.9, 5.3.2, 5.4.2),  
ДСТУ EN 442-1:2019 (EN 442-1:2014, IDT) (пп. 5.4, 5.6, 5.8.1, 5.8.2,  
додаток А.3)

**Виробник**  
Производитель /  
Producer

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛТЕК СВ»,  
код ЄДРПОУ 43624539,  
вул. Героїв України, буд. 96, офіс 200, м. Світловодськ,  
Кіровоградська обл., 27500

**Місце виробництва**  
Место производства /  
Place of production

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛТЕК СВ»,  
код ЄДРПОУ 43624539,  
вул. Січових Стрільців, 186-Д, м. Світловодськ,  
Кіровоградська обл., 27500

**Додаткова інформація**  
Дополнительная информация /  
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 14 лютого 2022 р. по 13 лютого 2024 р.

**Сертифікат видано органом**  
з оцінки відповідності  
Сертифікат видан органом оцінки відповідності /  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,  
вул. Загородня, 15, м. Київ, 03150 (юридична адреса),  
вул. Плещеева, 10, м. Київ, 03045 (фактична адреса).  
Атестат про акредитацію від 16.03.2020 р. № 10024  
Контактний телефон: +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

**На підставі**  
На основании /  
On the grounds of

Протоколів № 13/22 ВКвС від 04.02.2022 р., № 14/22 ВКвС від 04.02.2022 р.  
ВЦ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 09.06.2021 р.);  
рішення за результатами сертифікації № 180-Р/21 від 11.02.2022 р.

**Керівник органу з оцінки відповідності**  
Руководитель органа по оценке соответствия /  
Director of the conformity assessment body  
М.П. / Stamp 4315701

А.П. Олєфіренко



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:  
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ISO 17065  
DSTU EN ISO/IEC 17065

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №  
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0042-22

Конвектори опалювальні водяні каналні підлогові ТМ «U-CON», моделі: ЕК\*, ЕК2\*, НЕК\*, НЕК2\*, НЕК4\*, WEK\*, WEK2\*, WEK4\*, VK\*, VK2\*, VK DC\*, VKD\*, SVK\* (де замість «\*» можуть бути цифри, що позначають габаритні розміри):

з природною конвекцією

| Параметр                | Модель      |      |      |             |       |      |       |       |
|-------------------------|-------------|------|------|-------------|-------|------|-------|-------|
|                         | ЕК*         | ЕК2* | НЕК* | НЕК2*       | НЕК4* | WEK* | WEK2* | WEK4* |
| Теплообмінник, шт.      | 1           | 2    | 1    | 2           | 4     | 1    | 2     | 4     |
| Висота, мм              | 55          | 55   | 240  | 195         | 245   | 95   | 95    | 160   |
|                         | 67          | 67   | 195  | 245         |       |      | 160   |       |
|                         | 78          | 78   |      |             |       |      |       |       |
|                         | 90          | 90   |      |             |       |      |       |       |
|                         | 120         | 120  |      |             |       |      |       |       |
| Ширина (відповідно), мм | 230         | 360  | 120  | 300         | 300   | 350  | 450   | 450   |
|                         | 230         | 360  | 180  | 180         |       |      | 350   |       |
|                         | 230         | 360  |      |             |       |      |       |       |
|                         | 300         | 380  |      |             |       |      |       |       |
|                         | 300         | 380  |      |             |       |      |       |       |
| Довжина, мм             | 1000 - 3000 |      |      | 1000 - 2500 |       |      |       |       |

з примусовою конвекцією

| Параметр                            | Модель      |      |        |         |      |            |
|-------------------------------------|-------------|------|--------|---------|------|------------|
|                                     | VK*         | VK2* | VK DC* | VK2 DC* | VKD* | SVK*       |
| Теплообмінник, шт.                  | 1           | 2    | 1      | 2       | 1    | 1          |
| Вентилятор змінного струму AC12V    | +           | +    | -      | -       | +    | +          |
| Вентилятор постійного струму DC 24V | -           | -    | +      | +       | -    | -          |
| Висота, мм                          | 67          | 67   | 67     | 67      | 125  | 90         |
|                                     | 78          | 78   | 78     | 78      |      | 110        |
|                                     | 90          | 90   | 90     | 90      |      |            |
|                                     | 120         | 120  | 120    | 120     |      |            |
|                                     | 180         |      |        |         |      |            |
| Ширина (відповідно), мм             | 230         | 360  | 230    | 360     | 300  | 245        |
|                                     | 230         | 360  | 230    | 360     |      | 290        |
|                                     | 300         | 380  | 300    | 380     |      |            |
|                                     | 300         | 380  | 300    | 380     |      |            |
|                                     | 160         |      |        |         |      |            |
| Довжина, мм                         | 1000 - 3000 |      |        |         |      | 750 - 2500 |

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /  
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp  
14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

[www.svcoo.kiev.ua](http://www.svcoo.kiev.ua)